

14.09.2021г., учетный номер КНМ 66210061000200768431



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа

г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276 т. 8(3435)42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276 т. 8(3435)42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 368/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад №18

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города
Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору Афанасьева
Даниила Вячеславовича о проведении плановой, выездной проверки от «14» сентября
2021года в период с «21» сентября 2021 г. по «04» октября 2021 г.

старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и
профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД

и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору) Аболмасов Александр Александрович капитан внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Чудинова Наталья Олеговна заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №18

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Помещения подвала здания детского сада общей площадью 541,3м², не защищены системами противопожарной защиты (установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре),</p> <p><i>Защитить системами противопожарной защиты (установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)</i></p>	<p>ч.1 ст. 46 Переходные положения Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст.5, ст.52, ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4, п. 4.8, табл.1, табл. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности, табл.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления</p>	01.07.2022	

	<i>помещения подвала.</i>	*эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479		
2.	<p>На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: двери эвакуационных выходов на 2 этаже из помещений с одновременным пребыванием более 15 чел. открываются не по направлению выхода (из спальных комнат №101, №78 по тех паспорту БТИ на лестницу третьего типа непосредственно наружу),</p> <p><i>Двери эвакуационных выходов на 2 этаже из помещений с одновременным пребыванием более 15 чел. выполнить по направлению выхода (из спальных комнат №101, №78 по тех паспорту БТИ на лестницу третьего типа непосредственно наружу</i></p>	ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.5, ч.1 ст.6, ч.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	
3.	<p>На объекте защиты эвакуационный выход не обеспечивает безопасную эвакуацию людей: ширина эвакуационного выхода на 1 этаже ведущего из групповой №84 по тех паспорту БТИ</p>	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1,ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.07.2022	

<p>в лестничную клетку №85 по тех паспорту БТИ, в свету менее 0,8м. (по факту 0,73м.),</p> <p><i>Выполнить ширину эвакуационного выхода на I этаже ведущего из групповой №84 по тех паспорту БТИ в лестничную клетку №85 по тех паспорту БТИ, в свету не менее 0,8м.</i></p>	<p>требованиях пожарной безопасности», п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;</p>		
<p>4. В здании дошкольного образовательного учреждения, подкласса Ф1.1, допускается применение декоративно-отделочного материала для отделки потолка (плиты потолочные марки «Armstrong») на лестничной клетке (помещение № 85, №96 на 2 этаже здания по техническому паспорту БТИ) с показателями пожарной опасности более чем КМ0, а именно плиты потолочные минераловолокнистые с показателями пожарной опасности КМ1 согласно предоставленному сертификату соответствия № С-US.ПБ04.В.00251</p> <p><i>Применить для отделки потолка на лестничной клетке (помещение № 85, №96 на 2 этаже здания по техническому паспорту БТИ) с показателями пожарной опасности не более КМ0 с</i></p>	<p>ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.52, ч.1,2,3,6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;</p>	01.07.2022	

	<i>местом их установки</i>			
5.	<p>В здании дошкольного образовательного учреждения, подкласса Ф1.1, допускается применение декоративно-отделочного материала для отделки потолка (натяжной потолок) в раздевальной комнате (помещение № 77, на 2 этаже здания по техническому паспорту БТИ) с показателями пожарной опасности более чем КМ2, а именно пленка поливинилхлоридная для натяжных потолков (матовая, сатиновая, лаковая) с показателями пожарной опасности КМ4 согласно предоставленному сертификату соответствия № СС-ПБ.FR.ОП031.А00346</p> <p><i>Применить для отделки потолка в раздевальной комнате (помещение № 77, на 2 этаже здания по техническому паспорту БТИ) с показателями пожарной опасности не более КМ2 с местом их установки</i></p>	<p>ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.52, ч.1,2,3,7 ст.134, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;</p>	01.07.2022	
6.	<p>В здании дошкольного образовательного учреждения, подкласса Ф1.1, допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия пола в раздевальной комнате</p>	<p>ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.52, ч.1,2,3,7 ст.134, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент</p>	01.07.2022	

<p>(№77 по техническому паспорту БТИ) с показателями пожарной опасности более чем КМ2, а именно покрытие напольное линолеум поливинилхлоридный облепченный на теплозвукоизолирующей подоснове с показателями пожарной опасности (Г4-сильногорючий, В4-легковоспламеняющийся, Д2,Т2) согласно предоставленному сертификату пожарной безопасности № ССПБ-РУ.ОП056.В.00047,</p> <p><i>Применить покрытия пола в раздевальной комнате (№77 по техническому паспорту БТИ) с показателями пожарной опасности не более КМ2 с местом их установки</i></p>	<p>о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;</p>		
<p>7. В помещениях групповой №84, 97 по тех. паспорту БТИ 2 этажа, помещение актового зала №36 по тех. паспорту БТИ 1 этажа, за подвесным потолком допускается размещение открыто проложенных электрических проводов,</p> <p><i>Выполнить в помещениях групповой №84, 97 по тех. паспорту БТИ 2 этажа, помещение актового зала №36 по тех. паспорту БТИ 1 этажа за подвесным потолком электрические провода в</i></p>	<p>ч.1 ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184, ст. 5, п.2 ч.1 ст.6, ч.7, ч.8 ст.82, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	01.07.2022	

	<i>гофру</i>			
8.	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного,</p> <p><i>Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</i></p>	<p>п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;</p>	01.07.2022	
9.	<p>Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в</p>	<p>пп. «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;</p>	01.07.2022	

<p>журнал эксплуатации систем противопожарной защиты,</p> <p><i>Обеспечить не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i></p>			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №18

Чудинова Наталья Олеговна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы
города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской
области (государственный инспектор города Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа по пожарному надзору)
Аболмасов А.А капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

